

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

OGGETTO: GIUDIZIO DI IDONEITÀ D'USO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO: RICHIESTA ORDINANZA NON POTABILITÀ - RESTRIZIONE TOTALE. Art.15 comma 2 lett.c) D.Lgs 18/2023 e ss mm ii

AD integrazione della nostra comunicazione del 16/09/2026 avente prot: PG/2026/0022871

Si comunica che le analisi effettuate su un campione d'acqua prelevato in data 15/09/2026 nel Comune di Fluminimaggiore, presso la frazione **Portixeddu**, sono risultate non conformi agli standard di qualità previsti dal D. Lgs.vo 18/2023 per superamento dei parametri E. Coli, Batteri Coliformi, Cloruro, sodio, ferro, manganese, enterococchi intestinali.

GIUDIZIO DI IDONEITÀ: si conferma Acqua non idonea al consumo umano.
PROPOSTA PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA: si conferma Divieto di utilizzo dell'acqua per tutti gli usi.

Si chiede al Gestore di comunicare al Servizio scrivente le possibili cause che hanno determinato il parametro fuori norma, le conseguenti azioni messe in essere per la risoluzione di tale non conformità e per dare adeguata informazione alla popolazione.

Si allega copia del referto analitico
A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Medico

Dr.ssa Michela Gessa

**MICHELA
GESSA**

Firmato digitalmente da
MICHELA GESSA
Data: 2026.09.17 12:35:13
+02'00'