



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Laboratorio di Cagliari

Comunicazione via PEC

Prot. n° _____

17/09/2026

ASL Sulcis - Dipartimento di Prevenzione - S.I.A.N.

Indirizzo PEC: igiene.alimenti@pec.aslcarbonia.it

Si comunica che il campione d'acqua prelevato in data 15/09/2026 presso l'utenza sotto riportata, presenta valori non conformi rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 23.02.2023 n.18 e s.m.i. e/o variazioni anomale per i parametri di seguito elencati:

CODICE CAMPIONE 26011386 del 15/09/2026 - FRAZ. PORTIXEDDU - COMUNE Fluminimaggiore

Parametro	Unità di misura	Valore	Giudizio	Riferimento Min	Normativo Max
Torbidità	NTU	3.8		-	Accettabile per i consumatori e S.V.A.
Sodio	mg/l	287	Fuori Norma	-	≤ 200
Cloruro	mg/l	482	Fuori Norma	-	≤ 250
Ferro	µg/l	284	Fuori Norma	-	≤ 200
Manganese	µg/l	433	Fuori Norma	-	≤ 50
Escherichia coli	MPN/100ml	130	Fuori Norma	-	0
Batteri Coliformi	MPN/100ml	130	Fuori Norma	-	0
Enterococchi intestinali	ufc/100ml	>80	Fuori Norma	-	0

Il risultato delle analisi complete verrà trasmesso successivamente con la normale certificazione.

La Direttrice del Laboratorio di
Cagliari Paola Madau